



Автоматический выключатель 63А, кривая отключения В, 4 полюс, откл. способность 10 кА

Тип PL7-B63/4
№ для зак. 165164
Каталог № PDC-TBD5409

Abbildung ähnlich

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
|---|-----------|----|---|
| Номинальный ток для указания потери мощности | I_n | A | 63 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | P_{vid} | W | 0 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | P_{vid} | W | 20.8 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | P_{vs} | W | 0 |
| Способность отдавать потери мощности | P_{ve} | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 75 |
| | | | линейно на каждый +1°C ведет к 0,5% уменьшения допустимой токовой нагрузки |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | | | |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.5 Подъём | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.6 Испытание на удар | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.7 Ярлыки | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | | | |
| Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | | | |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | | | |
| Требования производственного стандарта выполнены. | | | |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | | | |
| Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | | | |
| 10.6 Монтаж оборудования | | | |
| Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. | | | |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | | | |
| Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | | | |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | | | |
| Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. | | | |
| 10.9 Свойства изоляции | | | |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.10 Нагрев | | | |
| Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. | | | |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | | | |
| Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | | | |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | | | |
| Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. | | | |
| 10.13 Механическая функция | | | |
| Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). | | | |

Технические характеристики согласно ЕТИМ 6.0

| | | |
|--|----|---------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Miniature circuit breaker (MCB) (EC000042) | | |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ec1@ss8.1-27-14-19-01 [AAB905011]) | | |
| Release characteristic | | B |
| Number of poles (total) | | 4 |
| Number of protected poles | | 4 |
| Nominal rated current | A | 63 |
| Nominal rated voltage | V | 230 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V | kA | 10 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V | kA | 10 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V | kA | 0 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V | kA | 0 |
| Voltage type | | AC |
| Current limiting class | | 3 |
| Frequency | Hz | 50 - 60 |
| Concurrently switching N-neutral | | No |
| Suitable for flush-mounted installation | | No |
| Over voltage category | | 3 |
| Pollution degree | | 2 |
| Width in number of modular spacings | | 4 |
| Built-in depth | mm | 69.5 |
| Additional equipment possible | | Yes |
| Degree of protection (IP) | | IP20 |