

avrorra-arm.ru
+7 (495) 956-62-18

КТЖЛ.426372.РЭ

Блоки питания датчиков
КОРУНД-БПД-2К-24(27,36)DIN
КОРУНД-БПД-4К-24(27,36)DIN
КОРУНД-БПД-8К-24(27,36)DIN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КТЖЛ.426372.РЭ

Москва

2014

СО Д Е Р Ж А Н И Е

		Стр.
1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	НАЗНАЧЕНИЕ	3
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
4	СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ	5
5	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	5
6	МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	5
7	ТАРА И УПАКОВКА	5
8	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	6
9	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	6
10	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	6
11	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
12	ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	6
13	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
14	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	7
15	ПРОВЕРКА БЛОКОВ	7

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение А	Габаритные и присоединительные размеры блоков питания БПД-DIN А1. Габаритные и присоединительные размеры блоков питания КОРУНД-БПД-DIN-2К (4К) для монтажа на DIN-рейку TS 35. А2. Габаритные и присоединительные размеры блоков питания КОРУНД-БПД-DIN-8К для монтажа на DIN-рейку TS 35.	8
Приложение Б	Схема составления условного обозначения блока питания	8
Приложение В	Структурная схема одного канала блока	9
Приложение Г	Схемы внешних соединений	9
Приложение Д	Схема проверки блоков БПД-DIN (на примере 4-х канального блока)	11

1. ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации (в дальнейшем РЭ) содержит технические данные, описание принципа построения блоков питания датчиков КОРУНД-БПД-DIN, а также сведения, необходимые для их правильной эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки питания датчиков (в дальнейшем блоки питания или блоки), предназначены для преобразования сетевого напряжения 220 В в стабилизированное напряжение 24 В, 27 В или 36 В.

Блоки питания предназначены для работы в непрерывном режиме и питания первичных и вторичных измерительных преобразователей (датчиков).

В соответствии с ГОСТ 12997-84 источники питания выполняют вспомогательную функцию.

Блоки питания имеют конструктивные исполнения:

- КОРУНД-БПД-DIN-2К-24 DIN – блок питания двухканальный для монтажа на DIN-рейке TS 35 (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) с номинальным выходным напряжением 24 В ;
- КОРУНД-БПД-DIN-2К-27 DIN – блок питания двухканальный для монтажа на DIN-рейке TS 35 с номинальным выходным напряжением 27 В;
- КОРУНД-БПД-DIN-2К-36 DIN – блок питания двухканальный для монтажа на DIN-рейке TS 35 с номинальным выходным напряжением 36 В;
- КОРУНД-БПД-DIN-4К-24 DIN – блок питания четырехканальный для монтажа на DIN-рейке TS 35 с номинальным выходным напряжением 24 В;
- КОРУНД-БПД-DIN-4К-27 DIN – блок питания четырехканальный для монтажа на DIN-рейке TS 35 с номинальным выходным напряжением 27 В;
- КОРУНД-БПД-DIN-4К-36 DIN – блок питания четырехканальный для монтажа на DIN-рейке TS 35 с номинальным выходным напряжением 36 В;
- КОРУНД-БПД-DIN-8К-24 DIN – блок питания восьмиканальный для монтажа на DIN-рейке TS 35 с номинальным выходным напряжением 24 В;
- КОРУНД-БПД-DIN-8К-27 DIN – блок питания восьмиканальный для монтажа на DIN-рейке TS 35 с номинальным выходным напряжением 27 В;
- КОРУНД-БПД-DIN-8К-36 DIN – блок питания восьмиканальный для монтажа на DIN-рейке TS 35 с номинальным выходным напряжением 36 В;

Блоки питания выполнены с гальваническим разделением каналов питания.

Блоки питания имеют гальваническую развязку между цепями сетевого питания и выходными цепями, а также между выходными цепями;

Блоки питания содержат устройство защиты от перегрузки и от короткого замыкания.

Блоки по техническим характеристикам соответствуют требованиям ТУ 4218-001-12580824-94.

Блоки относятся к изделиям ГСП (государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации).

Блоки по защищенности от воздействия окружающей среды в соответствии с ГОСТ 14254-96 имеют степень защиты IP30.

Блоки по устойчивости к климатическим воздействиям соответствуют исполнению УХЛ категории 3* по ГОСТ 15150, группы исполнения С3 по ГОСТ 12997.

При эксплуатации блоков допускается воздействие:

синусоидальной вибрации с частотой от 5 до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм;

магнитных полей постоянного и переменного тока с частотой 50 ± 1 Гц и напряженностью до 400 А/м;

относительной влажности от 30 до 80% во всем диапазоне рабочих температур.

Пример записи обозначения блока при его заказе и в документации на другую продукцию, в которой он может быть применен см. Приложение 1(Схема составления условного обозначения блока питания).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

	Количество гальванически развязанных каналов	Потребляемая мощность, Вт (не более)	Масса блока, кг (не более)
КОРУНД-БПД-DIN-2К-24 DIN	2	6	0,7
КОРУНД-БПД-DIN-2К-27 DIN	2	6,5	0,7
КОРУНД-БПД-DIN-2К-36 DIN	2	7,5	0,7
КОРУНД-БПД-DIN-4К-24 DIN	4	12	0,7
КОРУНД-БПД-DIN-4К-27 DIN	4	13	0,7
КОРУНД-БПД-DIN-4К-36 DIN	4	15	0,7
КОРУНД-БПД-DIN-8К-24 DIN	8	24	1,3
КОРУНД-БПД-DIN-8К-27 DIN	8	26	1,3
КОРУНД-БПД-DIN-8К-36 DIN	8	36	1,3

Примечание: при температуре окружающей среды от -10 до +60°C и относительной влажности от 30 до 80%

3.1. Питание блоков КОРУНД-БПД-DIN от сети, к которой подключаются силовые электроустановки, например: компрессоры, магнитные пускатели и др., создающие в коммутационном режиме их работы импульсные помехи, должно осуществляться через сетевые фильтры нижних частот и, согласно ПУЭ-85 должны приниматься меры в соответствии с действующими правилами ограждения приборов от вредного воздействия силовых электроустановок.

3.2. Напряжение сетевого питания блоков КОРУНД-БПД-DIN 220 В переменного тока частотой 50±1 Гц.

3.3. Отклонение выходного напряжения от номинального значения, указанного выше, не более ±1%.

3.4. Максимальное значение тока нагрузки одного канала 65 мА.

3.5. Значение тока короткого замыкания 100 ±5 мА.

3.6. Изменение значения выходного напряжения, вызванное изменением температуры окружающей среды в пределах от минус 10 до плюс 60°C, не более ± 0,1 % диапазона изменения выходного сигнала на каждые 10°C.

3.7. Изменение значения выходного напряжения, вызванное воздействием вибрации, не более ± 0,1 % диапазона изменения выходного сигнала.

3.8. Наибольшее значение пульсации напряжения на выходах блока не более 100 мВ.

3.9. Средняя наработка на отказ блоков не менее 120000 часов.

3.10. Среднее время восстановления работоспособного состояния блоков 6 часов.

3.11. Средний срок службы 12 лет.

3.12. Средний срок сохраняемости 3 года.

3.13. Габаритные и присоединительные размеры блоков соответствуют данным, приведенным в приложении 2.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Состав изделия и поставляемые документы перечислены в таблице 2.

Таблица 2

	Обозначение по КД	Наименование	Кол.,шт.	Примечания
1.	КТЖЛ. 426372.***.**	Блок питания датчиков КОРУНД-БПД-DIN - **К - ** - **	1	Поставляется в соответствии с заказом
2.	КТЖЛ. 426372.001.ПО	Паспорт	1	
3.	КТЖЛ. 426372.001.РЭ	Руководство по эксплуатации	1	Одно на один блок или на партию блоков до 20 шт, поставляемых в один адрес.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Конструктивно блоки всех исполнений выполнены в двух типах унифицированных корпусов:

- для щитового монтажа;
- для монтажа на DIN-рейку TS 35;

5.2. Каждый гальванически разделенный канал блоков является преобразователем напряжения переменного тока в стабилизированное напряжение постоянного тока.

5.3. Переменное напряжение снимается со вторичных обмоток понижающего трансформатора.

5.4. Стабилизатор напряжения выполнен по компенсационной схеме.

6. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1. На табличке, прикрепленной к корпусу блока питания, наносится следующее:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- краткое наименование блока питания с указанием количества каналов, выходного напряжения, типа корпуса;

6.2. Табличка изготовлена из несъемной клеевой пленки. Маркировка нанесена на табличку методом лазерной гравировки. Табличка обеспечивает сохранность маркировки в течение всего срока службы блока питания и устойчива к воздействию температур (от -50°C до +120°C), воды, масел, растворителей и ультрафиолета, а также не может быть переклеена.

6.3. На транспортной таре нанесены манипуляционные знаки: "Хрупкое-осторожно!", "Верх".

6.4. Электронное устройство блока питания размещено внутри корпуса и может быть опломбировано на предприятии-изготовителе.

7. ТАРА И УПАКОВКА

7.1. Блоки упаковываются в коробки из коробочного картона или в ящики из гофрированного картона, а затем в ящики типа IV по ГОСТ 5959.

7.2. При транспортировании в контейнере блоки должны быть уложены в коробки или ящики из картона.

7.3. Ящики должны быть обиты внутри водонепроницаемым материалом, который предохраняет от проникновения пыли и влаги.

7.4. Принадлежности и запасные части находятся в той же коробке, что и блок. Сюда же уложены паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.

8. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

8.1. При получении ящиков с блоками необходимо установить сохранность тары. В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

8.2. В зимнее время ящики с блоками распаковать в отапливаемом помещении не менее, чем через 8 ч после внесения их в помещение.

8.3. Проверить комплектность в соответствии с паспортом на блок и его функционирование путем проверки погрешности преобразования входного сигнала в соответствии с методикой, приведенной в п. 12. настоящего ТО.

8.4. Рекомендуется сохранять паспорт, который является юридическим документом при предъявлении рекламации предприятию-изготовителю или поставщику.

В паспорт должны включаться данные, касающиеся хранения и эксплуатации блока.

9. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Не разрешается работать обслуживающему персоналу без проведения инструктажа по технике безопасности на месте установки блока.

9.2. По степени защиты человека от поражения электрическим током блоки относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0.

9.3. Присоединение или отсоединение разъемов блока должно производиться при выключенном сетевом питании.

10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

10.1. Блоки монтируются в положении, указанном в Приложении А к настоящему Руководству. Место установки блоков должно быть удобно для проведения монтажа, демонтажа и обслуживания.

10.2. Значения параметров кабеля внешних соединений блоков должны соответствовать требованиям п. 3 настоящего Руководства.

10.3. Внешние соединения блоков при монтаже осуществлять в соответствии с Приложением Г.

11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

11.1. Перед включением блока, прошедшего проверку технического состояния в соответствии с требованиями раздела 12 настоящего Руководства, убедиться в соответствии его требованиям установки и монтажа, изложенным в разделе 10 РЭ.

12. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

12.1. Периодически, в сроки установленные руководством предприятия (в зависимости от режима работы и условий эксплуатации), должна производиться проверка технического состояния блоков.

12.2. Проверка технического состояния блоков включает в себя:

- внешний осмотр;
- профилактический осмотр;
- проверку работоспособности.

12.3. При внешнем осмотре блока необходимо проверить:

- сохранность пломбы на корпусе;
- наличие маркировки;
- отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабельных соединений;
- надежность присоединения кабелей;
- отсутствие вмятин, видимых механических повреждений корпуса;
- отсутствие пыли и грязи на блоке;
- целостность светового индикатора включения питания.

12.4. Эксплуатация блоков с повреждениями и неисправностями категорически запрещается.

12.5. Периодичность профилактических осмотров блока устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже, чем два раза в год.

В процессе профилактического осмотра должны быть выполнены следующие мероприятия:

- сохранность пломбы на корпусе;
- отсутствие обрывов или повреждений изоляции кабельных соединений;
- надежность присоединения кабелей;
- отсутствие вмятин, видимых механических повреждений корпуса;
- отсутствие пыли и грязи на блоке;
- целостность светового индикатора включения питания.

12.6. Проверка работоспособности блоков включает в себя:

- проверку технических характеристик блоков в объеме, оговоренном в разделе 15 настоящего РЭ.
- настройку блоков (при необходимости, после окончания гарантийного срока эксплуатации) по методике раздела 15.

12.7. Блоки, забракованные при внешнем осмотре, дальнейшей проверке не подлежат.

12.8. При положительных результатах проверки технического состояния блока, в паспорте на блок производится запись о годности блока к эксплуатации с указанием даты проверки и подписи лица, выполнившего проверку.

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1. Техническое обслуживание блоков заключается в периодической проверке технического состояния блока в сроки и объемах, оговоренных в разделе 12 настоящего РЭ.

14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

14.1. Блоки в упаковке транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Способ укладки ящиков с блоками должен исключать возможность их перемещения.

14.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 6 по ГОСТ 15150.



14.3. Блоки должны храниться по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

14.4. Срок пребывания блоков в условиях транспортирования - не более трех месяцев.

15. ПРОВЕРКА БЛОКОВ

15.1. При проверке определяется выходное напряжение каждого канала КОРУНД-БГД-DIN, а также ток срабатывания защиты.

Для проверки используется схема [Приложения Д](#).

[ПРИЛОЖЕНИЕ А](#)**А1. Габаритные и присоединительные размеры блоков питания КОРУНД-БПД-DIN-2К (4К)****А2. Габаритные и присоединительные размеры блоков питания КОРУНД-БПД-DIN-8К**[ПРИЛОЖЕНИЕ Б](#)**Схема составления условного обозначения блока питания КОРУНД-БПД-DIN**

Пример: **КОРУНД-БПД-4К-24(27,36)-DIN**


КОРУНД-БПД – фирменное наименование устройства;

-4К – количество выходных каналов (возможные варианты: 2К – двухканальный; 4К – четырёхканальный; 8К – восьмиканальный);

-24 – номинальное значение выходного напряжения (возможные варианты: 24 – 24В; 27 – 27В; 36 – 36В);


-DIN – блок предназначен для монтажа на DIN-рейке TS 35 (ГОСТ Р МЭК 60715-2003).

Структурная схема одного канала блока КОРУНД-БПД-DIN




СН – стабилизатор напряжения

Г1. Схема внешних соединений блоков питания датчиков для монтажа на DIN-рейку БПД-хх-2К-DIN



Г2. Схема внешних соединений блоков питания датчиков для монтажа на DIN-рейку БПД-хх-4К-DIN



Г3. Схема внешних соединений блоков питания датчиков для монтажа на DIN-рейку БПД-хх-8К-DIN





Схема проверки блоков КОРУНД-БПД-DIN (на примере 4-х канального блока)



T1 – ЛАТР;
 PV1, PV2 – цифровой вольтметр;
 PA – миллиамперметр;
 PG – осциллограф;
 SA1...SA4 – переключатель П2Т-13;

SA5 – переключатель ТВ21-1;
 R1-R4 – резистор С2-33 - 0,5 - :
 360 Ом – для БПД-хК – 24
 410 Ом – для БПД-хК – 27
 560 Ом – для БПД-хК - 36